


### Beschreibung der Messung:

Zähler 1: Eintarifzähler mit 2 Energierichtungen (Bezug mit Lieferung)

Zähler 2: Eintarifzähler für Kundenanlage

Trennstelle: Ausschalter oder Leistungsschalter (10kA)  
 Bei Leitungsführung über feuergefährdende Betriebsstätten  
 oder über landwirtschaftliche Anwesen ist ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorgeschrieben.

		Erzeugungsanlage in Volleinspeisung	
		Beispiel für eine Erzeugungsanlage In Volleinspeisung	
GROSSE	Beab J. Klatzka	ZEICHN.NR.	REV. 1.1
MASSSTAB	1:10	05.2019	BLATT 1 VON 1