


Voraussetzung:

- Einverständnis des Betreibers, Anschlussnutzers und evtl. Lieferanten mit dem Abrechnungsmodus.
- Alle Zähler befinden sich zentral an einer Stelle des Hauses.
- Der Zählerplatz entspricht den gültigen TAB- und VDE- Normen sowie den DIN-Vorschriften.

Leistungsreduzierung:

Für PV-Anlagen <30 kWp kann auf eine Regelung durch Rundsteuergerät verzichtet werden, wenn der Anlagenbetreiber am Verknüpfungspunkt mit dem Netz die maximale Wirkleistung auf 70% der installierten Leistung begrenzt.

 AllgäuNetz Der Leitungsverband		Power to Heat	
		Erzeugungsanlage mit unterbrechbarer Verbrauchereinrichtung und nicht unterbrechbarer Verbrauchereinrichtung	
GRÖSSE	Beab J. Klatzka	ZEICHN.NR.	REV. 1.1
MASSSTAB	1:10	05.2019	BLATT 1 VON 1