

Veröffentlichungspflichten gemäß EnWG	Netz- und Strukturdaten der AllgäuNetz GmbH & Co. KG Stand zum 31.12.2024	Einheit	HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG	Höhe der Durchschnittsverluste	kWh	2.966.339	3.119.714	7.000.204	10.693.865	11.363.364
	Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie	Ct / kWh	23,434				
§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG	Stromkreislänge Freileitung (mit Hausanschlussleitungen in der NS)	km	315,5	-	565,4	-	608,0
	Stromkreislänge Freileitung (ohne Hausanschlussleitungen in der NS)	km	-	-	-	-	577,4
	Stromkreislänge Kabel (mit Hausanschlussleitungen in der NS)	km	29,1	-	1.201,8	-	3.483,9
	Stromkreislänge Kabel (ohne Hausanschlussleitungen in der NS)	km	-	-	-	-	2.193,1
§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG	Installierte Leistung	MVA	-	895,00	6,00	1.052,95	-
§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG	Entnommene Jahresarbeit	kWh	36.874.496	182.495.257	293.084.784	82.783.471	425.867.874
§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	Stück	19	60	2.369	3.786	140.799
§ 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG	Anzahl Intelligente Messsysteme bei Netzanschluss in der NS	Stück	-	-	-	-	415
§ 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG	Entnahmestellen mit intelligentem Messsystem in der NS	Stück	-	-	-	-	401
§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG	Anzahl der Netzanschlüsse, die länger als 3 Monate nicht durchgeführt wurden	Stück	-	1	11	12	68
	Anzahl der Netzanschlüsse, die länger als 6 Monate nicht durchgeführt wurden	Stück	-	0	2	0	9
§ 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG	Anzahl abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG	Stück	567				
§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG	Einwohnerzahl im Netzgebiet von Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen der Niederspannungsebene (Stand: 31.12.2023)	-	207.356				
§ 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG	Angabe der versorgten Fläche (entspricht dem Konzessionsgebiet abzgl. nicht versorgter Flächen wie z.B. Wälder, Seen, Flüsse)	km ²	-	-	-	-	*
§ 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG	Geographische Fläche der Versorgung	km ²	1.760,11	-	1.411,45	-	-
	Geographische Fläche der Netzausdehnung	km ²	2.085,88	-	1.942,34	-	-
§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG	Jahreshöchstlast	kW	116.586	133.874	172.467	125.063	4.848
§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG	Netzverluste	kWh	35.143.486				
§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	kW	-	-	-	-	102.049,57
	Summenlast der Netzverluste	kW	1.209,99	467,13	1.295,91	2.556,83	0,00
§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG	Höchstentnahmelast	kW	174.234	-	-	-	-
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh	599.022.151	-	-	-	-
§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf	kWh	-	64.429.577	254.979.546	35.126.126	153.883.700
§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG	Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers	-	AllgäuNetz GmbH & Co. KG				
§ 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG	Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen	-	Herr Ulrich Kracker				

mit * gekennzeichnete Werte beinhalten z. T. vorläufige Zahlen und werden bei Verfügbarkeit ergänzt