

Veröffentlichungspflichten gemäß EnWG	Netz- und Strukturdaten der AllgäuNetz GmbH & Co. KG Stand zum 31.12.2025	Einheit	HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG	Höhe der Durchschnittsverluste	kWh	2.920.060	3.221.306	6.951.758	10.551.776	11.398.066
	Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie	Ct / kWh	10,792				
§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG	Stromkreislänge Freileitung (mit Hausanschlussleitungen in der NS)	km	315,5	-	524,4	-	576,6
	Stromkreislänge Freileitung (ohne Hausanschlussleitungen in der NS)	km	-	-	-	-	547,2
	Stromkreislänge Kabel (mit Hausanschlussleitungen in der NS)	km	29,1	-	1.228,4	-	3.525,4
	Stromkreislänge Kabel (ohne Hausanschlussleitungen in der NS)	km	-	-	-	-	2.219,8
§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG	Installierte Leistung	MVA	-	965,00	6,00	1.144,00	-
§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG	Entnommene Jahresarbeit	kWh	35.488.180	187.090.546	308.976.920	79.898.554	429.080.855
§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	Stück	19	62	2.409	3.755	137.795
§ 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG	Anzahl Intelligente Messsysteme bei Netzanschluss in der NS	Stück	-	-	-	-	395
§ 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG	Entnahmestellen mit intelligentem Messsystem in der NS	Stück	-	-	-	-	385
§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG	Anzahl der Netzanschlüsse, die länger als 3 Monate nicht durchgeführt wurden	Stück	-	1	8	8	336
	Anzahl der Netzanschlüsse, die länger als 6 Monate nicht durchgeführt wurden	Stück	-	0	8	8	20
§ 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG	Anzahl abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG	Stück	1.754				
§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG	Einwohnerzahl im Netzgebiet von Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen der Niederspannungsebene (Stand: 31.12.2024)	-	208.023				
§ 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG	Angabe der versorgten Fläche (entspricht dem Konzessionsgebiet abzgl. nicht versorgter Flächen wie z.B. Wälder, Seen, Flüsse)	km <sup>2</sup>	-	-	-	-	*
§ 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG	Geographische Fläche der Versorgung	km <sup>2</sup>	1.760,11	-	1.411,45	-	-
	Geographische Fläche der Netzausdehnung	km <sup>2</sup>	2.085,88	-	1.942,34	-	-
§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG	Jahreshöchstlast	kW	125.561	139.443	174.407	111.867	3.512
§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG	Netzverluste	kWh	35.042.967				
§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	kW	-	-	-	-	91.132,90
	Summenlast der Netzverluste	kW	1.362,44	512,09	1.731,23	2.727,56	3.066,25
§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG	Höchstentnahmelast	kW	176.504	-	-	-	-
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh	645.294.108	-	-	-	-
§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf	kWh	-	47.946.123	242.075.745	32.729.778	167.439.350
§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG	Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers	-	AllgäuNetz GmbH & Co. KG				
§ 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG	Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen	-	Herr Ulrich Kracker				

mit \* gekennzeichnete Werte beinhalten z. T. vorläufige Zahlen und werden bei Verfügbarkeit ergänzt