

Handlungsrahmen für Plombierarbeiten durch den eingetragenen Elektrotechniker

Maßnahme	Hinweis
----------	---------

Freigabe der Verplombung:

Verlegung oder Verstärkung einer Hauptleitung	ohne Verstärkung der Hausanschlussicherung Meldung über eine Plombierung an Netzbetreiber
Ersetzen einer Hausanschlussicherung	ohne Verstärkung Meldung über eine Plombierung an Netzbetreiber
Ersetzen eines SH-Automaten	nur mit gleichem Nennstrom und gleicher Charakteristik Meldung über eine Plombierung an Netzbetreiber
Verstärken eines SH-Automaten	Nur mit Antrag und vorheriger Genehmigung Vermerk der Plombierung auf „Antrag zum Netzanschluss“ Plombierhauben anbringen
Zusammenschluss von Zähleranlagen	Nur mit Antrag und vorheriger Genehmigung Vermerk der Plombierung auf „Antrag zum Netzanschluss“ Plombierhauben anbringen → Zähler unverzüglich zurück an Netzbetreiber
Abbau einer Zähleranlage	Nur mit Antrag und vorheriger Genehmigung Vermerk der Plombierung auf „Antrag zum Netzanschluss“ Plombierhauben anbringen → Zähler unverzüglich zurück an Netzbetreiber
Entstörungen	Unter Nennung der Fehlerursache (z.B. Stromausfall) Meldung über eine Plombierung an Netzbetreiber
Kundenkontakt an Tarifeinrichtung testen (RE)	Meldung über eine Plombierung an Netzbetreiber

Keine Freigabe:

Anlagen mit Wandlermessanlagen	
Eichplomben an Zähler	
TAB-Sanierung / Erneuerung Zähleranlage	
Erstinbetriebnahmen	Neuanlagen, Eigenerzeugungsanlagen
Umstellung Freileitungs- auf Kabelanschluss	